

平行检验记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号 CZZH-YZJN-GFZJPJ-057

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	33#铁塔材料组装	实施单位	河南兴华电力设计有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	符合		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	厂家技术要求	符合		
8	/				
检验结论					
检验仪器及编号		游标卡尺、 钢卷尺			
检验人员	周国春	检验日期	2023 年 10 月 13 日		