

# 平行检验记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号 CZZH-YZJN-GFZJPJ-059

| 检验对象分类       |         |           | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|---------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备      | 设备名称      |                             | 设备型号规格                                 |                                        |
|              |         | 生产厂家      |                             | 安装位置                                   |                                        |
|              | 材料      | 材料名称      | 高压电缆                        | 材料型号规格                                 | ZC-YJLW03-Z、1*800                      |
|              |         | 生产厂家      | 上海起帆电缆股份有限公司                | 使用部位                                   | 34#铁塔-变电站                              |
|              | 工序      | 工序名称      | 电缆敷设                        | 实施单位                                   | 河南兴华电力设计有限公司                           |
|              |         | 其他        |                             |                                        |                                        |
| 序号           | 检 验 项 目 | 质量标准      | 质量检验结果                      |                                        | 备 注                                    |
| 1            | 外观      | 无损伤、变形    | 无                           |                                        |                                        |
| 2            | 规格型号    | 设计图纸      | 符合                          |                                        |                                        |
| 3            | 电缆长度    | 现场敷设      | 符合                          |                                        | 339m                                   |
| 4            | 安装位置    | 设计图纸      | 符合                          |                                        |                                        |
| 5            | 安装的形式   | 设计图纸      | 符合                          |                                        |                                        |
| 6            | 敷设深度    | 设计图纸      | 符合                          |                                        |                                        |
| 7            | 资质文件等   | 厂家提供      | 齐全                          |                                        |                                        |
| 8            | /       |           |                             |                                        |                                        |
|              |         |           |                             |                                        |                                        |
|              |         |           |                             |                                        |                                        |
|              |         |           |                             |                                        |                                        |
|              |         |           |                             |                                        |                                        |
| 检验结论         |         |           |                             |                                        |                                        |
| 检验仪器及编号      |         | 游标卡尺、 钢卷尺 |                             |                                        |                                        |
| 检验人员         | 田国栋     | 检验日期      | 2023 年 10 月 12 日            |                                        |                                        |