

平行检验记录表

工程名称：禹州市品能光伏光伏发电项目

编号：CZZH-YZJH-FXJ-086

检验对象名称			设备		材料		工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格			
		生产厂家			安装位置			
	材料	材料名称	预制管桩		材料型号规格	300*300*6000		
		生产厂家	建华建材（河南）有限公司		使用部位	光伏区		
	工序	工序名称			实施单位			
		其他						
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果		备注	
1	产品等级		合格证		符合			
2	混凝土强度等级		C30		符合			
3	外观质量		无损伤、裂纹		无			
4	尺寸偏差（mm）		300*60		符合			
5	桩长（m）		6m		符合			
6	数量（根）		160根		符合			
7								
8								
检验结论								
检验仪器及编号			回弹仪、钢卷尺					
检验人员		周同有		检验日期		2024年 00 月 10 日		