

平行检验记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PXJY-091

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力高强度混凝土管桩	材料型号规格	PHC*300*A*70*6m*JZ 单端板
		生产厂家	建华建材（河南）有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	产品等级	合格证	齐全		
2	混凝土强度等级	C80	符合		
3	外观质量	无损伤、裂纹	无		
4	尺寸偏差 (mm)	300*60	符合		
5	桩长 (m)	6m	符合		
6	数量 (根)	160 根	符合		
7					
8					
	/				
检验结论		合格			
检验仪器及编号		回弹仪、钢卷尺			
检验人员	周周有	检验日期	2024 年 01 月 27 日		