

平行检验记录表(光伏支架)

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号 CZZH-YZJN-GFZJPJ-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	檩条 C100*40*15*2.0, L=6093、L=6490、L=4490、L=6490、S350GD+ZM275
		生产厂家	江东金具设备有限公司	使用部位	04#光伏阵列
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	山东力诺电力设计咨询有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外观	无损伤、变形	无		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确,且偏差±1°	符合		
	/				
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		游标卡尺、 钢卷尺			
检验人员	田同有	检验日期	2022 年 10 月 22 日		



扫描全能王 创建