

平行检验记录表

工程名称: 南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-NTSS-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏线缆敷设及接线	实施单位	江苏正业电力发展有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果
1	敷设前电缆外观检查		完好、无破损		合格
2	电缆质保资料		齐全		合格
3	电缆型号、规格、数量		图纸设计要求		合格
4	电缆绝缘检查		良好		合格
5	敷设路径		图纸设计要求		合格
6	导管接头连接		紧密、牢固		合格
7	电缆和导管固定强度		牢固		合格
8	电缆支持点间距		图纸设计要求		合格
9	水平、垂直敷设固定		首末两端及转弯、接头两端		合格
10	埋地深度		图纸设计要求		合格
11	MC4 接头外观检查		无破损		合格
12	制作工艺		设计要求		合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			绝缘电阻测试仪、钢卷尺		
检验人员	李国栋		检验日期	2026.01.17	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备