

平行检验记录

项目名称: 瑞能光伏科技(句容)有限公司 200KWp 分布式光伏发电(江苏盛科)项目 编号: ZHJL-JSYK-PJ-002

单位工程: 光伏发电系统

承包单位: 四川森州建设工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

平行检验的部位或工序: 光伏组件安装

平行检验开始时间: 2022.01.20

平行检验结束时间: 2022.01.20

平行检验的依据: 施工合同、施工组织设计、施工方案、说明书、设计图纸、监理细则

平行检验的项目: 组件外观及安装

使用的方法和仪器设备: 目测、钢卷尺

平行 检验 记录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	外观	面板、铭牌、引线盒	平整无损坏、清晰准确、密封良好	符合要求	合格
	安装	位置、形式、标高	图纸设计	符合要求	合格
		螺栓紧固	厂家安装技术要求	符合要求	合格
		角度	方向正确, 偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求	合格
		组件边缘高差	根据现场屋面平整度	符合要求	合格
		组件平整度	根据现场屋面平整度	符合要求	合格
		接地安装	符合图纸设计	符合要求	合格

本次检验小结意见:

项目部:
质检员:

年 月 日

项目监理机构:
平行检验人员:

李志强

2022年1月20日

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。