

平行检验记录表

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备口	材料口	工序口
检验对象基本信息	设备	设备名称			
		生产厂家			
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	并网柜安装	施工单位	上海道发能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	盘间接缝	<2mm	合格		
2	盘体固定	牢固	合格		
3	紧固件检查	完好、齐全、紧固	合格		
4	紧固件表面处理	镀锌	合格		
5	盘间接缝	<2mm	合格		
6	设备外观检查	完好、齐全	合格		
7	盘面检查	平整、齐全	合格		
8	盘前后标识	齐全、清晰	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	南玉荣		检验日期	2022年4月17日	

