

平行检验记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-008

检验对象分类			设备□	材料□	工序☑
检验对象基本信息	设备	设备名称			
		生产厂家			
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	电缆终端制作	施工单位	上海道发能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	芯线绝缘层外观检查		完好，无损伤	合格	
2	屏蔽电缆的屏蔽接地钢铠接地		接地方式按设计规定	合格	
3	防火材料型号及材质		按设计规定，鉴定资料齐全	合格	
4	芯线绝缘层外观检查		完好，无损伤	合格	
5	电缆管封堵		管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	合格	
6					
7					
8					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			/		
检验人员	南玉荣		检验日期	2022年4月20日	

