

平行检查记录表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-PXJC-001

检 验 对 象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	U41*52*1.8 U41*52*1.8
		生产厂家	清源科技（厦门）股份有限公司	使用部位	户用屋面
	工序	工序名称	光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验	实施单位	保定市伟达电业安装有限公司
		其 他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	膨胀螺栓拉拔 1		300KG	312KG	符合设计要求
2	膨胀螺栓拉拔 2		300KG	330KG	符合设计要求
3	膨胀螺栓拉拔 3		300KG	321KG	符合设计要求
4	以下空白				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检 验 结 论			合 格		
检验仪器及编号			电子吊钩秤		
检验人员	邱恒炳		检验日期	2022 年 4 月 3 日	



扫描全能王 创建