

平行检验记录表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-PXJY-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏线缆敷设及接线	实施单位	苏州舒怀电力设备有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		
1	敷设前电缆外观检查	完好、无破损	合格		
2	电缆质保资料	齐全	合格		
3	电缆型号、规格、数量	图纸设计要求	合格		
4	电缆绝缘检查	良好	合格		
5	敷设路径	图纸设计要求	合格		
6	导管接头连接	紧密、牢固	合格		
7	电缆和导管固定强度	牢固	合格		
8	电缆支持点间距	图纸设计要求	合格		
9	水平、垂直敷设固定	首末两端及转弯、接头两端	合格		
10	埋地深度	图纸设计要求	合格		
11	MC4 接头外观检查	无破损	合格		
12	制作工艺	设计要求	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			绝缘电阻测试仪、钢卷尺		
检验人员	12/10		2022.9.10		



扫描全能王 创建