

平行检验记录表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	铝合金光伏支架	材料型号规格	.6063-T5
		生产厂家	浙江新祥铝业股份有限公司	使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观尺寸检查	设计要求	符合要求		
2	规格型号	设计要求	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
4	极氧膜层厚度	≥15um	20um、25um、30um		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、测厚仪			
检验人员	检验日期		2022.7.5		



扫描全能王 创建