

平行检验记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号: ZHJL-ZNZDCYY-PXJC-003

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	5#、9#、10#、11#支架安装	实施单位
其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观及防腐涂镀层应完好无损	外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求	
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求, 附件、备件应齐全	型号、规格及材质符合设计图纸要求, 附件、备件齐全	符合设计及规范要求	
3	螺栓紧固应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的相关规定	螺栓紧固符合相关规范要求	符合设计及规范要求	
4	支架安装过程中不应强行敲打, 不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架, 现场不宜打孔。	支架现场未打孔	符合设计及规范要求	
5	支架安装过程中不应破坏支架防腐层	支架安装过程中未破坏防腐层	符合要求	
6	支架角度偏差不应大于±1°	支架角度偏差大于等于±1°	符合设计及规范要求	
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、角度仪		
检验人员	陈瀚	检验日期	2022年 05 月 04 日	