

平行检验记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号: ZHJL-ZNZDCYY-PXJC-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#配电室外电缆沟回填	实施单位	宁波泰能电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆套管规格型号		按设计规定 对照图纸检查 规格	符合要求	
2	沟底处理		电缆套管上、下铺以 110mm 砂层, 并在上部加保护, 宽度 大于电缆套管两侧 80mm。	符合要求	
3	保护防腐措施及施工质量		埋地电缆套管管口做成喇叭 型, 管口密封良好。	符合规范要求	
4	电缆套管敷设检查		电缆套管敷设平整、无变形、 连接处焊接处理	符合规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	陈渝		检验日期	2022 年 06 月 04 日	