平行检验记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号: ZHJL-ZNZDCYY-PXJC-008

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	8#区域桥架安装	实施单位
其他				
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	位置	设计要求	符合要求	
2	桥架伸缩节安装	设计要求	符合要求	
3	桥架间防雷接地铜芯软 导线跨接	设计要求	符合要求	
4	桥架对接	无锚边	符合要求	
5	桥架盖板安装	牢固, 便拆卸	符合要求	
6				
7				
8				
9				
10				
12				
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员	陈渝	检验日期	2022 年 06 月 14 日	