

平行检验记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	贴地主梁 U41*52*1.6 L6000 檩条 U41*52*1.6 L6000
		生产厂家	威光科技(廊坊)有限公司	使用部位	屋面光伏单元
	工序	工序名称		施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	合格		
2	外形尺寸	符合图纸	合格		
3	零部件数量	齐全	合格		
4	材质	符合图纸设计要求	合格		
5	镀锌层厚度	≥65	合格		
6					
7					
8					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、镀锌层测厚仪			
检验人员	南玉策		检验日期	2022年6月13日	



扫描全能王 创建