

平行检验记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	生产车间北屋面 支架安装	施工单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	合格		
2	安装标高	与图纸设计一致	合格		
3	安装方向	方向正确	合格		
4	中心线偏差	≤2mm	合格		
5	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	周玉东		检验日期	2022年6月22日	

