

平行检验记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-010

检验对象分类			设备□	材料□	工序□
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	200*200 100*50 50*50
		生产厂家	天津市福德盛兴 新能源科技有限 公司	使用部位	屋面光伏区
	工序	工序名称	电缆桥架安装	施工单位	浙江西子联合工程有限 公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	型号规格	符合设计	合格		
2	镀层	完好	合格		
3	外形	无扭曲、变形	合格		
4	接地	按 GB 50168 规定	合格		
5	不同高（宽）桥架连接	平缓过渡	合格		
6	桥架盖板安装	牢固、便于拆卸	合格		
7					
8					
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	南玉荣		检验日期	2022年8月30日	

