

平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）
编号：HDZQ-ZHJL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	配电房 土方开挖	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基坑标高		符合设计要求-2.9m	符合要求	
2	表面平整度		20mm	符合要求	
3	基底土质		原始土层	符合要求	
4					
5					
6					
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			水准仪、钢卷尺		
检验人员	王树德		检验日期	2023 年 5 月 18 日	