

平行检验记录表

工程名称: 工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	仓库房基础模板、钢筋安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋规格型号	符合设计要求	符合设计要求		
2	模板截面尺寸	符合设计要求, 基础底板 1500×1500mm 符合设计要求, 基础梁 250×500mm	符合设计要求		
3	保护层厚度	底板 40mm 基础梁 40mm	符合设计要求		
4	箍筋间距	符合设计要求 梁 200mm 符合设计要求 柱 200mm	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	检验日期		2023 年 5 月 24 日		



手机扫描王