

平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号:HDZQ-ZHJL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	地下设备用房 土方开挖	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基坑标高	符合设计要求-5.05m	符合要求		
2	表面平整度	20mm	符合要求		
3	基底土质	原始土层	符合要求		
4					
5					
6					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水准仪、钢卷尺			
检验人员	唐树德	检验日期	2023 年 5 月 26 日		



手机扫描王