

平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号: HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	止水钢板	材料型号规格	400×3.0mm Q235B
		生产厂家	优策（山东）新材料科技有限公司	使用部位	消防水池
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	合格证、检测报告	齐全	合格		
2	规格、型号	400×3.0mm	合格		
3	外观	无生锈、无变形	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	唐树德	检验日期	2023 年 5 月 28 日		



手机扫描王