

平行检验记录表

工程名称: 工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	配电房基础模板、钢筋安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋规格型号	符合设计要求	符合设计要求		
2	模板截面尺寸	符合设计要求, 基础底板 3600×3600、2400×3500 符合设计要求, 基础梁 300×800、400×800	符合设计要求		
3	保护层厚度	独立基础 40mm 基础梁 40mm	符合设计要求		
4	箍筋间距	符合设计要求 梁 200mm 符合设计要求 柱 200mm	符合设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	唐科德		检验日期	2023 年 5 月 29 日	



手机扫描王