

平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	消防水池筏板模板、钢筋安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋规格型号	符合设计要求	符合设计要求		
2	模板高度	符合设计要求 450mm	符合设计要求		
3	保护层厚度	筏板下部 40mm 筏板上部 20mm 筏板侧面 45mm	符合设计要求		
4	筏板钢筋间距	符合设计要求 筏板上筋 150mm 符合设计要求 筏板下筋 150mm	符合设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	检验日期		2023 年 6 月 10 日		



手机扫描王