

平行检验记录表

工程名称: 工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	运维楼基础模板、钢筋安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢筋规格型号		符合设计要求	符合设计要求	
2	模板截面尺寸		符合设计要求, 基础底板 2000×2000mm、2400×2400mm 符合设计要求, 基础梁 300×600mm	符合设计要求	
3	保护层厚度		独立基础 40mm 基础梁 40mm	符合设计要求	
4	箍筋间距		符合设计要求 梁 200mm 符合设计要求 柱 200mm	符合设计要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	李树德		检验日期	2023 年 6 月 12 日	



手机扫描王