

# 平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-PXJY-

| 检验对象分类   |         |             | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备      | 设备名称        |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家        |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料      | 材料名称        |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家        |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序      | 工序名称        | SVG 基础<br>土方开挖              | 实施单位                        | 招远市瓦里建筑工程有限公司                          |
|          |         | 其他          |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目 | 质量标准        | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 基坑标高    | 符合设计要求-1.3m | 符合要求                        |                             |                                        |
| 2        | 表面平整度   | 20mm        | 符合要求                        |                             |                                        |
| 3        | 基底土质    | 原始土层        | 符合要求                        |                             |                                        |
| 4        |         |             |                             |                             |                                        |
| 5        |         |             |                             |                             |                                        |
| 6        |         |             |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |         | 合格          |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |         | 水准仪、钢卷尺     |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 李树松     | 检验日期        | 2023 年 6 月 22 日             |                             |                                        |



手机扫描王