

平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	消防水池柱、梁、板、墙钢筋模板安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋规格、型号、数量	符合设计要求	符合设计要求		
2	模板截面尺寸	符合设计要求， 柱 600×600mm 符合设计要求， 梁 400×400、 400×500mm	符合设计要求		
3	保护层厚度	符合设计要求柱 40mm 符合设计要求梁侧面及 底部 25mm，梁顶 35mm 符合设计要求 板底部 25mm，顶部 35mm 符合设计要求 墙内 25mm，外 40mm	符合设计要求		
4	箍筋间距	符合设计要求 梁 200mm 符合设计要求 柱 200mm	符合设计要求		
5	接头面积	≤50%	符合设计要求		
6	绑扎钢筋网	符合设计要求 150mm	符合设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	邵树德	检验日期	2023 年 6 月 23 日		



手机扫描王