

平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-PXJY-0

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌扁铁、镀锌角钢	材料型号规格	60×8mm 50×5mm
		生产厂家	天津市巾帼金属制品有限公司	使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	合格证、检测报告	齐全	符合要求		
2	镀锌层厚度	规范要求≥70um	符合要求		
3	规格、型号	50×5mm、 60×8mm	符合要求		
检验结论		合格，同意进行使用			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张雨晴	检验日期	2023 年 7 月 3 日		



手机扫描王