

平行检验记录表

工程名称: 工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ- JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	事故油池 钢筋模板安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢筋规格、型号、数量		符合设计图纸要求	符合设计要求	
2	模 板 截 面 尺 寸	底板	5100×5100×400mm	符合设计要求	
		混凝土墙	300mm		
3	保护层厚度		底板 40mm	符合设计要求	
			墙外部 40mm		
			墙内壁 25mm		
4	绑扎钢筋网		符合设计要求 150mm	符合设计要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	李永强		检验日期	2023 年 7 月 3 日	



手机扫描王