

平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号:HDZQ- JL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	储能变流一体机 筏板钢筋模板安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢筋规格、型号、		符合设计图纸要求 $\Phi 14@150$ 双层双向	符合设计要求	
2	模板截面尺寸		7700×4000×400mm	符合设计要求	
3	保护层厚度		底板 40mm 外侧 40mm 顶部 25mm	符合设计要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	李树德		检验日期	2023 年 7 月 10 日	



手机扫描王