

平行检验记录表

工程名称：工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ- JL-PXJY-

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	储能变流一体机 主体钢筋模板安装	实施单位	招远市瓦里建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋规格、型号、	设计图纸要求 竖向 $\phi 10@150$ 双层 横向 $\phi 8@200$ 双层 顶部 4 $\phi 12, \phi 10@150$	符合设计要求		
2	混凝土墙模板 截面尺寸	设计要求 墙厚 250mm	符合设计要求		
3	保护层厚度	墙内侧 25mm 墙外侧 40mm	符合设计要求		
4	预埋件	设计要求 高出上表面 5mm	符合设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	唐树德	检验日期	2023 年 7 月 16 日		

