

平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）
编号：HDZQ-ZHJL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	24#方阵光伏区引孔	实施单位	中国电建集团四川工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	深度		符合设计要求 3m	符合要求	
2	直径		符合设计要求 300mm	符合要求	
3	桩位		±30mm	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	白化武		检验日期	2023 年 5 月 23 日	