

平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-PXJY-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	10MW 方阵光伏发电电压桩	实施单位	中国电建集团四川工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	桩顶标高	0, -10mm	符合要求		
2	桩位	±30	符合要求		
3	垂直度	每米 10mm, 全高 20mm	符合要求		
4	桩长	6m ±10mm	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水平尺、钢卷尺			
检验人员	王成	检验日期	2023 年 4 月 20 日		



手机扫描王