

# 平行检验记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-PXJY-

| 检验对象分类   |         |                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备      | 设备名称             |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家             |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料      | 材料名称             |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |         | 生产厂家             |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序      | 工序名称             | 27#方阵光伏发电压桩                 | 实施单位                        | 中国电建集团四川工程有限公司                         |
|          |         | 其他               |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目 | 质量标准             | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 桩顶标高    | 0, -10mm         | 符合要求                        |                             |                                        |
| 2        | 桩位      | ±30              | 符合要求                        |                             |                                        |
| 3        | 垂直度     | 每米 10mm, 全高 20mm | 符合要求                        |                             |                                        |
| 4        | 桩长      | 6m ±10mm         | 符合要求                        |                             |                                        |
|          |         |                  |                             |                             |                                        |
|          |         |                  |                             |                             |                                        |
|          |         |                  |                             |                             |                                        |
|          |         |                  |                             |                             |                                        |
|          |         |                  |                             |                             |                                        |
|          |         |                  |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |         | 合格               |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |         | 水平尺、钢卷尺          |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 白任武     | 检验日期             | 2023 年 5 月 30 日             |                             |                                        |



手机扫描王