

平行检验记录表

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 * 1kwp 屋顶分布式电站项

编号：W-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	4 5 6 屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	桥架安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	选用材料的品种、规格、性能等	是否符合设计要求	符合要求	观察、卡尺实测	
2	螺栓紧固	螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于 2 扣	符合要求	观察、卡尺实测	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺			
检验人员	李小忘	检验日期	2022 年 09 月 09 日		

