

平行检验记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 屋顶分布式电站项目

编号: PXJC-013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	直流电缆	材料型号规格	1*4
		生产厂家	玖开	使用部位	屋面
	工序	工序名称	直流电缆敷设	实施单位	西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
敷 设 前 检 查	电缆及附件技术文件		齐全	符合要求	
	型号、规格及数量		按设计规定	符合要求	对照图纸检查
	外观检查		无机械损伤, 油压正常, 密封良好	符合要求	观察检查
	绝缘检查		良好	符合要求	
	敷设道路		畅通, 无积水和杂物		
电 缆 标 志 牌	装设位置		电缆终端、电缆接头处		
	标志		电缆线路编号、型号、规格及起迄地点; 字迹清晰, 不易脱落		对照电缆清册检查
	固定		挂装牢靠		用手触摸
	规格		防腐、统一		观察检查
电 缆 排 列	断面布置		按GB 50168规定	符合要求	观察检查
	外观检查		排列整齐, 弯度一致, 少交叉	符合要求	观察检查
	交流单芯电缆排列方式		按设计规定		观察检查
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号					
检验人员	李小忘		检验日期	2022 年 10 月 18 日	

