

## 平行检验记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 \* 1kwp 屋顶分布式电站项

编号: PZJC-014

| 检验对象分类   |             |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备          | 设备名称 |                             | 设备型号规格                                 |                                        |
|          |             | 生产厂家 |                             | 安装位置                                   |                                        |
|          | 材料          | 材料名称 | 扁铁                          | 材料型号规格                                 | 4*40                                   |
|          |             | 生产厂家 |                             | 使用部位                                   | 屋面和车棚                                  |
|          | 工序          | 工序名称 | 接地装置                        | 实施单位                                   | 浙江西子联合工程有限公司                           |
|          |             | 其他   |                             |                                        |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目     |      | 质量标准                        | 质量检验结果                                 | 备 注                                    |
| 1        | 接地线的截面      |      | 是否符合设计要求                    | 符合要求                                   | 卡尺实测                                   |
| 2        | 进线端与接地端绝缘电阻 |      | 绝缘电阻不小于2MΩ                  | 符合要求                                   | 用兆欧表测试                                 |
| 3        | 进线端与接地端绝缘电阻 |      | 绝缘电阻不小于2MΩ                  | 符合要求                                   | 用兆欧表测试                                 |
| 4        | 接地的搭接方式     |      | 是否符合设计要求                    | 符合要求                                   | 观察、钢尺                                  |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
|          |             |      |                             |                                        |                                        |
| 检验结论     |             |      | 符合要求                        |                                        |                                        |
| 检验仪器及编号  |             |      | 看卡尺, 兆欧表                    |                                        |                                        |
| 检验人员     | 李小忘         |      | 检验日期                        | 2022 * 年 10 月 21 日                     |                                        |

