

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	热镀锌接地扁铁	材料型号规格	40*4
		生产厂家	天津-利友发钢铁	使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观尺寸检查	设计要求	符合要求		
2	规格型号	设计要求	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
4	镀锌层厚度	设计要求	87um、93um、98um		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	检验日期		2022年03月08日		

