

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无倾斜、整齐美观	符合要求		
2	螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	安装的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	安装的垂直度	符合规范和设计要求	符合要求		
5	逆变器接地	符合设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水平仪、扭矩扳手			
检验人员	检验日期		2022年 04月 02日		