

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序	
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	/		设备型号规格	/
		生产厂家	/		安装位置	/
	材料	材料名称	光伏组件		材料型号规格	540W
		生产厂家	晶澳太阳能科技股份有限公司		使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/		实施单位	/
		其他	/			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注	
1	外观检查	完整	符合要求			
2	规格型号	正确	符合要求			
3	质量证明文件	齐全	符合要求			
检验结论			合格			
检验仪器及编号			钢卷尺			
检验人员 			检验日期	2022 年 02 月 25 日		

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-002

检验对象分类			⊗设备	●材料	●工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	SG100CX-V11（15台） SG50CX-V11（5台）
		生产厂家	阳光电源股份有限公司	安装位置	光伏厂房屋面
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观检查	完整	符合要求		
2	规格型号	正确	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员			检验日期	2022年 02月 25日	

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	铝合金光伏支架	材料型号规格	6063-T6
		生产厂家	江苏坚威智造科技有限公司	使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观尺寸检查	设计要求	符合要求		
2	规格型号	设计要求	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
4	极氧膜层厚度	≥15um	20um、25um、30um		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、测厚仪			
检验人员	检验日期		2022年02月25日		

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	铝合金直流电缆桥架	材料型号规格	100*100*1.2*1.0 200*100*1.5*1.2
		生产厂家	南京凯晟达电气公司	使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观尺寸检查	设计要求	符合要求		
2	规格型号	设计要求	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	 长亨汽车饰件（合肥）有限公司 一期分布式光伏发电项目 监理单位		检验日期	2022 年 03 月 04 日	

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

编号：CHWM-JZL3-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	/		设备型号规格
		生产厂家	/		安装位置
	材料	材料名称	/		材料型号规格
		生产厂家	/		使用部位
	工序	工序名称	支架安装		实施单位
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无变形、无倾斜、整齐美观	符合要求		
2	螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	支架的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	支架的直线度	符合规范和设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪、扭力扳手			
检验人员	检验日期		2022 年 03 月 04 日		



平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

编号：CHWM-JZL3-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	桥架安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无变形、无倾斜、整齐美观	符合要求		
2	螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	桥架的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	桥架的直线度	符合规范和设计要求	符合要求		
5	桥架接地	符合规范和设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪、扭力扳手			
检验人员	检验日期		2022 年 03 月 05 日		

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	热镀锌接地扁铁	材料型号规格	40*4
		生产厂家	天津-利友发钢铁	使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观尺寸检查	设计要求	符合要求		
2	规格型号	设计要求	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
4	镀锌层厚度	设计要求	87um、93um、98um		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪			
检验人员	检验日期		2022年 03月 08日		



平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	浙江西子联合工程有 限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	整齐美观、无划痕等异常现象	符合要求		
2	组件螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	组件的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	组件的直线度	符合规范和设计要求	符合要求		
5	组件间距	符合规范和设计要求，均匀	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪、扭力扳手			
检验人员		检验日期	2022 年 03 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	接地扁铁安装	实施单位	浙江西子联合工程有 限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	搭接面积	符合规范要求	符合要求		
2	焊接质量	符合规范要求	符合要求		
3	焊接点防腐	符合规范和设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	检验日期		2022 年 03 月 30 日		



平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无倾斜、整齐美观	符合要求		
2	螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	符合要求		
3	安装的平整度	符合规范和设计要求	符合要求		
4	安装的垂直度	符合规范和设计要求	符合要求		
5	逆变器接地	符合设计要求	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、水平仪、扭矩扳手		
检验人员			检验日期	2022 年 04 月 02 日	

平行检验记录表

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-JZL3-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	热镀锌梯式桥架	材料型号规格	400*100*1.5mm*1.2mm 1000*100*2.0mm*1.5mm 1000*200*2.0mm*1.5mm
		生产厂家	南京凯晟达电气设备有限公司	使用部位	光伏厂房屋面
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
	序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观尺寸检查	设计要求	符合要求		
2	规格型号	设计要求	符合要求		
3	质量证明文件	齐全	符合要求		
4	镀锌层厚度	设计要求	87um、90um、95um		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪		
检验人员	孔令才		检验日期	2022年 05月 05日	