

## 平行检验记录表

工程名称: 苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司 651.91KW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-KSHXN-PXJY-004

| 检验对象分类   |             |         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备          | 设备名称    |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家    |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料          | 材料名称    |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家    |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序          | 工序名称    | 电缆桥架安装                      | 实施单位                        | 浙江西子联合工程有限公司                           |
|          |             | 其他      |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目        |         | 质量标准                        |                             | 质量检验结果                                 |
| 1        | 外观检查        | 外观观感    | 无显著扭曲、切口无卷边、毛刺              |                             | 合格                                     |
| 2        |             | 桥架尺寸    | 图纸设计要求                      |                             | 合格                                     |
| 3        |             | 支架、托架规格 | 图纸设计要求、牢固可靠                 |                             | 合格                                     |
| 4        |             | 镀锌层     | 完好                          |                             | 合格                                     |
| 5        | 组合安装        | 安装路径    | 图纸设计要求                      |                             | 合格                                     |
| 6        |             | 电缆架固定   | 设计规定、牢固可靠                   |                             | 合格                                     |
| 7        |             | 转弯处保护设置 | 有可靠防割伤电缆措施                  |                             | 合格                                     |
| 8        |             | 电缆架全长接地 | 牢固、全长导通良好                   |                             | 合格                                     |
| 检验结论     |             |         | 合格                          |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |             |         | 钢卷尺、涂层测厚仪                   |                             |                                        |
| 检验人员     | [Signature] |         | 检验日期                        | 2021.9.20                   |                                        |

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备