


平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-058

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	附属房地梁钢筋绑扎		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		质量检验结果	备注
01	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求		符合要求	
02	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关 标准的规定		符合要求	
03	接头位置		宜设在受力较小处。同一纵 向受力钢筋不宜设置两个或 两个以上接头；接头末端至 钢筋弯起点距离不应小于钢 筋直径的 10 倍		符合要求	
04	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭 接长度范围内，应按设计要求配置 箍筋。当设计无具体要求时应符合 标准 GB50204 的规定		符合要求	
05	网片长、宽偏差		±10mm		/	
06	网眼尺寸偏差		±20mm		/	
07	网片对角线差		≤10mm		/	
08	基础保护层厚度偏差		±10mm		合格	
09	柱保护层厚度偏差		±5mm		/	
10	以下空白					
11						
检验结论			合 格			
检验仪器及编号			钢卷尺			
检验人员						
检验日期			2024 年 10 月 22 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-059

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	附属房地梁模板安装		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果	备注
01	模板及其支架☆		应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。		符合要求	
02	隔离剂		不得沾污钢筋和混凝土接槎处		符合要求	
03	模板安装要求		1. 模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2. 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3. 模板内的杂物应清理干净； 4. 对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板		符合要求	
04	地坪、胎膜		应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓		/	
05	轴线位移		≤5mm		合格	
06	基础截面尺寸偏差		±10mm		合格	
07	柱侧向弯曲		不大于 L2/1000, 且不大于 15mm		/	
08	垂直度≤5m		≤6mm		/	
09	表面平整度		≤5mm		合格	
检验结论			合格			
检验仪器及编号			卷尺、水准仪			
检验人员			丁洪伟 2024 年 10 月 23 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-060

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	消防水池梁板柱模板安装		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		质量检验结果	备注
01	模板及其支架☆		应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。		符合要求	
02	隔离剂		不得沾污钢筋和混凝土接槎处		符合要求	
03	模板安装要求		1. 模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2. 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3. 模板内的杂物应清理干净； 4. 对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板		符合要求	
04	地坪、胎膜		应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓		符合要求	
05	轴线位移		≤5mm		合格	
06	基础截面尺寸偏差		±10mm		合格	
07	柱侧向弯曲		不大于 L2/1000, 且不大于 15mm		符合要求	
08	垂直度≤5m		≤6mm		合格	
09	表面平整度		≤5mm		合格	
检验结论			合 格			
检验仪器及编号			卷尺、水准仪			
检验人员			 2024 年 10 月 24 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-061

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	配电楼天沟钢筋绑扎		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		质量检验结果	备注
01	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求		符合要求	
02	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关 标准的规定		符合要求	
03	接头位置		宜设在受力较小处。同一纵 向受力钢筋不宜设置两个或 两个以上接头；接头末端至 钢筋弯起点距离不应小于钢 筋直径的 10 倍		符合要求	
04	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭 接长度范围内，应按设计要求配置 箍筋。当设计无具体要求时应符合 标准 GB50204 的规定		符合要求	
05	网片长、宽偏差		±10mm		合格	
06	网眼尺寸偏差		±20mm		合格	
07	网片对角线差		≤10mm		/	
08	基础保护层厚度偏差		±10mm		合格	
09	柱保护层厚度偏差		±5mm		/	
10	以下空白					
11						
检验结论			合 格			
检验仪器及编号			钢卷尺			
检验人员						
检验日期			2024 年 10 月 25 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-062

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	室外设备基础墩台模板安装		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果	备注
01	模板及其支架☆		应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。		符合要求	
02	隔离剂		不得沾污钢筋和混凝土接槎处		符合要求	
03	模板安装要求		1. 模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2. 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3. 模板内的杂物应清理干净； 4. 对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板		符合要求	
04	地坪、胎膜		应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓		/	
05	轴线位移		≤5mm		合格	
06	基础截面尺寸偏差		±10mm		合格	
07	柱侧向弯曲		不大于 L2/1000, 且不大于 15mm		符合要求	
08	垂直度≤5m		≤6mm		合格	
09	表面平整度		≤5mm		合格	
检验结论			合格			
检验仪器及编号			卷尺、水准仪			
检验人员			 2024 年 10 月 25 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-063

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	/	
	工序	工序名称	消防水池梁板柱 钢筋绑扎		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		质量检验结果	备注
01	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求		符合要求	
02	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关 标准的规定		符合要求	
03	接头位置		宜设在受力较小处。同一纵 向受力钢筋不宜设置两个或 两个以上接头；接头末端至 钢筋弯起点距离不应小于钢 筋直径的 10 倍		符合要求	
04	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭 接长度范围内，应按设计要求配置 箍筋。当设计无具体要求时应符合 标准 GB50204 的规定		符合要求	
05	网片长、宽偏差		±10mm		合格	
06	网眼尺寸偏差		±20mm		合格	
07	网片对角线差		≤10mm		合格	
08	基础保护层厚度偏差		±10mm		合格	
09	柱保护层厚度偏差		±5mm		合格	
10	以下空白					
检验结论			合 格			
检验仪器及编号			钢卷尺			
检验人员						
检验日期			2024 年 10 月 26 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-064

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	室外设备基础墩台、消防水池梁板柱、附属房地梁砼浇筑		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检验项目		质量标准		质量检验结果	备注
01	混凝土应采用插入式振捣器振捣密实；浇筑过程中注意避免过振。		应符合设计要求和现行有关标准的规定。		符合要求	
02	混凝土浇筑时应采取可靠措施，保证施工过程中不因产生大量的水化热而出现裂缝。		应符合设计要求和现行有关标准的规定。		符合要求	
03	基础混凝土的浇筑时间：混凝土浇筑时应连续不间断浇筑直至完成。基础内避免出现施工缝，施工设备及其相关措施应能满足上述要求。		应符合设计要求和现行有关标准的规定。		符合要求	
04	混凝土养护：混凝土的表面应用养护液或防水膜保持湿润状态、防止雨水、防止温度聚变。		应符合设计要求和现行有关标准的规定。		符合要求	
05	混凝土的坍落度应符合设计要求；混凝土试件留置共1组		应符合设计要求和现行有关标准的规定。		符合要求	
06	现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。		应符合设计要求和现行有关标准的规定。		现浇结构的外观质量合格	
07	以下空白					
08						
09						
10						
检验结论			合格			
检验仪器及编号			钢卷尺 水准仪			
检验人员					2024年10月26日	

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-065

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/		材料型号规格	/
		生产厂家	/		使用部位	/
	工序	工序名称	站用变及接地变基础底板 钢筋绑扎		实施单位	
		其他	/		浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准		质量检验结果	备注
01	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求		符合要求	
02	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关 标准的规定		符合要求	
03	接头位置		宜设在受力较小处。同一纵 向受力钢筋不宜设置两个或 两个以上接头；接头末端至 钢筋弯起点距离不应小于钢 筋直径的 10 倍		符合要求	
04	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭 接长度范围内，应按设计要求配置 箍筋。当设计无具体要求时应符合 标准 GB50204 的规定		符合要求	
05	网片长、宽偏差		±10mm		合格	
06	网眼尺寸偏差		±20mm		合格	
07	网片对角线差		≤10mm		合格	
08	基础保护层厚度偏差		±10mm		合格	
09	柱保护层厚度偏差		±5mm		合格	
10	以下空白					
检验结论			合 格			
检验仪器及编号			钢卷尺			
检验人员						
检验日期			2024 年 10 月 27 日			

平行检验记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PXJY-SYZ-066

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	附属房基础底板钢筋绑扎		
		其他	/	浙江阳明电力建设有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备注
01	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆		必须符合设计要求	符合要求	
02	纵向受力钢筋连接方式		应符合设计要求和现行有关 标准的规定	符合要求	
03	接头位置		宜设在受力较小处。同一纵 向受力钢筋不宜设置两个或 两个以上接头；接头末端至 钢筋弯起点距离不应小于钢 筋直径的 10 倍	符合要求	
04	箍筋配置		在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭 接长度范围内，应按设计要求配置 箍筋。当设计无具体要求时应符合 标准 GB50204 的规定	符合要求	
05	网片长、宽偏差		±10mm	合格	
06	网眼尺寸偏差		±20mm	合格	
07	网片对角线差		≤10mm	合格	
08	基础保护层厚度偏差		±10mm	合格	
09	柱保护层厚度偏差		±5mm	合格	
10	以下空白				
11					
检验结论			合 格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员					
检验日期			2024 年 10 月 27 日		