平行检验记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PXJC-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	175*175*7.5*11 150*150*7*10
		生产厂家		使用部位	B11 光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	GB 50205—2001	外观质量无缺陷符合要求		
2	型号、规格及材质	175*175*7.5*11 150*150*7*10	符合设计要求		
3	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	78 μm		
4	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	76.7 μm		
5	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	71.3 μm		
6	支架镀锌层	镀锌厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$	69.3 μm		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺，镀锌层检测仪		
检验人员	陈渝	检验日期	2022. 12. 31		