平行检验记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏发电站项目　　编号：LTDL--ZJDLGF-PXJC-005

<table>
<tr><td colspan="3">检验对象分类</td><td colspan="3">☐设备　☐材料　☑工序</td></tr>
<tr><td rowspan="6">检验对象基本信息</td><td rowspan="2">设备</td><td>设备名称</td><td></td><td>设备型号规格</td><td></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td></td><td>安装位置</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">材料</td><td>材料名称</td><td></td><td>材料型号规格</td><td></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td></td><td>使用部位</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工序</td><td>工序名称</td><td>B10-B14 屋顶桥架安装</td><td>实施单位</td><td>株洲变流技术国家工程研究中心有限公司</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检　验　项　目</td><td>质量标准</td><td>质量检验结果</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">位置</td><td>设计要求</td><td>符合要求</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">桥架伸缩节安装</td><td>设计要求</td><td>符合要求</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">桥架间防雷接地铜芯软导线跨接</td><td>设计要求</td><td>符合要求</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">桥架对接</td><td>无锚边</td><td>符合要求</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">桥架盖板安装</td><td>牢固，便拆卸</td><td>符合要求</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">检验结论</td><td colspan="3">符合要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">检验仪器及编号</td><td colspan="3">钢卷尺</td></tr>
<tr><td>检验人员</td><td>陈渝</td><td></td><td>检验日期</td><td colspan="2">2023 年 02 月　26 日</td></tr>
</table>