平行检验记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏发电站项目　　编号：LTDL--ZJDLGF-PXJC-010

检验对象分类			☐设备　☐材料　☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	D02 屋顶组件安装	实施单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
		其他			
序号	检　验　项　目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件规格型号		光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装	符合要求	
2	组件角度偏差		组件角度偏差大于等于±1°	符合设计及规范要求	
3	光伏组件的外观及各部件		光伏组件的外观及各部件完好无损，相邻光伏组件间大于等于 5mm 同组光伏组件间大于等于 2mm	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪		
检验人员	陈渊		检验日期	2023 年 04 月 03 日	