

平行检验记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号：ZCQD-ZHJL-PJ-007

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
名称		屋面防雷接地网制作	实施单位	中国二十二冶集团有限公司	
其它			地点	D3 车间屋顶	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	设备 检查	镀锌层	符合设计、合同要求	仪器检测	符合
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合
3		固定螺栓	完好、无松动	扳手	符合
4		搭接长度	2 倍	用钢尺检测	符合
5	设备 安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合
6					
7					
8					
9					
10					
11					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺 卷尺			
检验人员		王在明	检验日期	2023 年 03 月 31 日	

