

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：THFC-PXJ-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	PHC-300-AB-70-1 0 米
		生产厂家	建华建材科技有限公司	使用部位	南大留鱼塘
	工序	工序名称	预应力管桩施工	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	桩位偏差	设计要求	个边桩位偏差较大	以整改	
2	桩身检测	设计要求	符合要求		
3	桩顶标高	设计要求±50	符合要求		
4	承载力	设计要求	符合要求		
5	桩头焊接质量及防腐	设计及标准规范要求要求	符合要求		
6	长度 L	±0.5%mm	合格		
7	保护层厚度	0~5mm	合格		
8	内表面混凝土塌落	不允许	符合要求		
9	/	/	/		
检验结论		经检验进场材料符合要求			
检验仪器及编号		水准仪、水平尺			
检验人员	商立标	检验日期	2023 年 07 月 13 日		