

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站 SVG 基础	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基底土性		应符合设计要求	符合要求	
2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度。	符合要求	
3	基坑、基槽标高偏差		0~-50mm	符合要求	
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差		+20~0mm	符合要求	
5	基坑、基槽表面平整度		≤20mm	符合要求	
6	基坑垫层夯实		0.9~0.98	符合要求	
7					
8					
9					
10					
检验结论			经检验工序符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、水准仪		
检验人员	胡斌		检验日期	2023 年 11 月 02 日	