

平行检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-024

工程名称	天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目	单位(子单位)工程名称	
分部(子分部)工程名称	储能站电池舱基础(7#-16#)基础浇筑混凝土	检查部位	储能基础
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	项目经理	吕尊喜
施工执行标准及编号		工程施工质量验收规范	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	混凝土应采用插入式振捣器振捣密实；浇筑过程中注意避免过振。	符合要求	
2	混凝土浇筑时应采取可靠措施，保证施工过程中不因产生大量的水化热而出现裂缝。	符合要求	
3	基础混凝土的浇筑时间：混凝土浇筑时应连续不间断浇筑直至竣工。基础内避免出现施工缝，施工设备及其相关措施应能满足上述要求	符合要求	
4	混凝土养护： 混凝土的表面应用养护液或防水膜保持湿润状态、防止雨水、防止温度聚变。	符合要求	
5	混凝土的坍落度应符合设计要求；混凝土试件留置共六组	符合要求	坍塌度检测仪
6	现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术方案进行处理，并重新检查验收。	符合要求	
7	/	/	/
8	/	/	/
9	/	/	/
检验记录	经检验工序符合要求。		
检验仪器	钢卷尺、混凝土回弹仪		
检验人员	胡斌	检验日期	2023.11.16