

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-041

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟电缆预埋	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		施工部位	国庄三标区域电缆沟开挖及 3x500 电缆展放		
	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备注
序号	电缆沟开挖深度符合		设计要求	符合设计要求	
1	电缆沟底部平整符合		设计要求	符合要求	
2	电缆沟开挖宽度符合		设计要求	符合要求	
3	电缆沟与马路间距符合		设计要求	符合要求	
4	电缆沟开挖长度符合		设计要求	符合要求	
5	电缆沟斜坡参数符合		设计要求	符合要求	
6	电缆敷设型号符合		设计要求	符合要求	
7					
8					
检验结论			经检验符合设计要求		
检验仪器及编号		10 米卷尺	检验日期	2029 年 01 月 10 日	
检验人员		商立彬 孙文斌			